

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y RESERVORIOS DE AGUA.

Para la limpieza y desinfección de tanques o reservorios, es conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

1. Cerrar la llave de paso general del agua.
2. Vaciarlos parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo, las paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta y cepillo.
3. Luego Vaciarlo completamente y enjuagar una o más veces, según la suciedad acumulada, eliminando el agua sucia por la llave de limpieza del tanque, evitando que pase a la cañería de distribución.
4. Cargar hasta la mitad del tanque con agua y agregar una solución de hipoclorito de sodio concentrado en una proporción de 500ml de hipoclorito por cada 1.000 litros de agua.

Ejemplo: Sí el tanque es de 3.000 litros agregar 1.500 ml. de hipoclorito de sodio.

5. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por los grifos de la red interna, de manera tal que se efectúe el lavado y desinfección de la misma; finalmente puede ser llenado el tanque para ponerlo nuevamente en servicio.
6. Se recuerda que el tanque debe contar con su correspondiente tapa o cierre hermético, que evite la entrada de basuras, hojas, excrementos de pájaros o roedores, etc., a fin de mantener en buenas condiciones el agua de consumo.

OBSERVACIONES: Se aconseja la limpieza y desinfección del tanque o depósito de agua cada 6 (seis) meses.

